

# PRINCIPALI INTERVENTI ESEGUITI ED IN CORSO PER IL CONTENIMENTO DEI PRELIEVI DAL LAGO DI BRACCIANO

Audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 6 settembre 2017

**aceo**  
acqua

# Attività sugli impianti

## Interventi già eseguiti dall'inizio dell'anno

### Tipo intervento eseguito

- Ammodernamento sorgente del Peschiera
- Riattivazione fonti acquedotto Appio Alessandrino comprensivo di revamping centro Torrenova
- Rifunzionalizzazione fonti Acquedotto Vergine
- Riassetto rete di adduzione con intervento presso centro idrico EUR
- Revamping impianto Grottarossa
- Acquedotto Marcio – riassetto sorgenti
- Acquedotto Le Capore
- Interventi fonte Acquoria
- Interventi idraulici Acquedotto Peschiera destro

### Portata recuperata

incremento di circa	200 l/s
incremento di circa	430 l/s
incremento di circa	100 l/s
incremento di circa	50 l/s
incremento di circa	90 l/s
incremento di circa	100 l/s
incremento di circa	50 l/s
incremento di circa	100 l/s
incremento di circa	40 l/s

**circa 1.160 l/s recuperati**

# Attività sulle reti – perdite nei manufatti

Ricerca perdite in manufatto (aggiornato al 04/09/2017)




(\*) Si prevede il completamento entro il 30 settembre 2017

# Attività sulle reti – District Metering

Ricerca perdite occulte (aggiornato al 04/09/2017)

## 5.400 Km di rete di distribuzione idrica



(\*) Si prevede il completamento entro il 9 settembre 2017

(\*\*) se ne prevede l'esecuzione entro il 30 settembre 2017